

令和3年度 水質検査結果一覧（放流水5項目）

業務場所：ななか中央埋立場

採取記録項目	報告単位	基準値	令和3年 4月27日 (火) 11:02	令和3年 5月12日 (水) 13:05	令和3年 6月2日 (水) 13:05	令和3年 7月7日 (水) 13:05	令和3年 8月4日 (水) 13:05	令和3年 9月1日 (水) 13:05
天候	—	—	晴	晴	晴	曇	晴	雨
気温	℃	—	16.1	21.2	29.0	27.8	36.2	19.8
水温	℃	—	15.9	17.0	19.1	23.0	27.5	23.1
水素イオン濃度	—	5.8以上 8.6以下	8.2 (14.8℃)	7.7 (16.7℃)	7.8 (19.4℃)	8.1 (22.1℃)	7.9 (27.0℃)	8.1 (22.7℃)
浮遊物質	mg/L	60	2	1	1未満	1未満	1未満	2
生物化学的酸素要求量	mg/L	60	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満
化学的酸素要求量	mg/L	90	6.6	7.5	8.2	7.6	7.2	9.0
窒素含有量	mg/L	120	9.2	9.0	9.6	6.3	12.0	9.9

採取記録項目	報告単位	基準値	令和3年 10月6日 (水) 13:00	令和3年 11月10日 (水) 13:10	令和3年 12月1日 (水) 13:00	令和4年 1月12日 (水) 13:00	令和4年 2月2日 (水) 13:45	令和4年 3月2日 (水) 13:00
天候	—	—	晴	雨	雨	雪	雨	曇
気温	℃	—	25.5	10.0	8.0	3.0	7.0	10.8
水温	℃	—	22.0	15.5	15.0	12.5	10.5	12.0
水素イオン濃度	—	5.8以上 8.6以下	7.8 (21.5℃)	8.0 (15.3℃)	7.9 (14.7℃)	7.8 (10.9℃)	7.8 (10.3℃)	7.6 (17.3℃)
浮遊物質	mg/L	60	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
生物化学的酸素要求量	mg/L	60	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満	0.7	0.5未満
化学的酸素要求量	mg/L	90	6.9	8.4	7.2	8.0	7.3	5.7
窒素含有量	mg/L	120	11.0	11.0	7.1	8.2	9.1	7.1

令和3年度 水質検査結果一覧（放流水38項目）

業務場所：ななか中央埋立場

採取記録 および 分析項目	報告 単位	基準 値	令和3年 6月2日 (水) 13:05
天 候	—	—	晴
気 温	℃	—	29.0
水 温	℃	—	19.1
カドミウム	mg/L	0.03	0.003未満
全シアン	mg/L	1	0.05未満
有機リン化合物	mg/L	1	0.1未満
鉛	mg/L	0.1	0.005未満
六価クロム	mg/L	0.5	0.02未満
砒素	mg/L	0.1	0.005未満
総水銀	mg/L	0.005	0.0005未満
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	不検出
P C B	mg/L	0.003	0.0005未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.1	0.0005未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	0.0005未満
ジクロロメタン	mg/L	0.2	0.0005未満
四塩化炭素	mg/L	0.02	0.0005未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04	0.0005未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1	0.0005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4	0.0005未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3	0.0005未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06	0.0005未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02	0.0005未満
チウラム	mg/L	0.06	0.006未満
シマジン	mg/L	0.03	0.003未満
チオベンカルブ	mg/L	0.2	0.0006未満
ベンゼン	mg/L	0.1	0.0005未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5	0.005未満
セレン	mg/L	0.1	0.001未満
ほう素	mg/L	50	0.99
ふっ素	mg/L	15	0.14
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	200	8.4
大腸菌群数	個/cm <sup>3</sup>	日間平均3,000	0
燐	mg/L	16	0.05未満
ノルマルヘキサン（鉱油）	mg/L	5	1未満
ノルマルヘキサン（動植物油脂）	mg/L	30	1未満
フェノール類	mg/L	5	0.5未満
溶解性鉄	mg/L	10	0.02未満
溶解性マンガン	mg/L	10	0.01未満
銅	mg/L	3	0.02未満
亜鉛	mg/L	2	0.01未満
クロム	mg/L	2	0.02未満